tervezett jellemző keresztszelvény



meglévő elektromos földkábelek kiváltása:
- meglévő NAHEKBA 3x1x120 20kV tervezett NA2XS2Y 3x1×150 RM/25 12/20 kV (Al) Nyugati-DAM I.
- meglévő NAHEKBA 3x1x120 20kV tervezett NA2XS2Y 3x1×150 RM/25 12/20 kV (Al) Nyugati-DAM II.
- meglévő SZAPKMVB 3x120 10kV tervezett NA2XS2Y 3×1×185 RM/25 6/10 kV (Al) MNYU-Szudi tanya

tervezett elektromos földkábelek karmantyúzása meglévő hálózatba:
- NA2XS2Y 3x1×150 RM/25 12/20 kV (Al) Nyugati-DAM I. karmantyúval NAHEKBA 3x1x120 20kV-ba
- NA2XS2Y 3x1×150 RM/25 12/20 kV (Al) Nyugati-DAM II. karmantyúval NAHEKBA 3x1x120 20kV-ba

tervezett 10kV-os földkábel karmantyúzási hely:
- NA2XS2Y 3x185 10kV MNYU-Szudi tanya
Észak-Budai Zrt. tervével összhangban

tervezett 10 és 20kV-os földkábelek védőcsőben:
- NA2XS2Y 3x1x150 20kV Nyugati-DAM I.
- NA2XS2Y 3x1x150 20kV Nyugati-DAM II.
2 x Ø160 KPE védőcső elhelyezése 15m hosszban
+1db Ø160 KPE tartalék védőcső

meglévő 0,4kV-os elektromos földkábelek bevédése:
2 db 4x185mm 1kV földkábel
2 x Ø120 KSHR osztott félcső elhelyezése 15m hosszban

meglévő, bontandó földkábelek:
- NAHEKBA 3x1x120 20kV Nyugati-DAM I.
- NAHEKBA 3x1x120 20kV Nyugati-DAM II.
- SZAPKMVB 3x120 10kV MNYU-Szudi tanya

meglévő, felhagyott,
feszültségmentesített 20kV-os elektromos földkábelek:
- NAHEKBA 3x1x120 20kV Oxygén I.
- NAHEKBA 3x1x120 20kV Oxygén II.

Telvill Kft 2015.08.07.-i feltárása alapján
bevédendő és kiváltandó földkábelek
≈7m-es sávban terülnek el!

tervezett elektromos földkábel bekötése meglévő állomásba:
- NA2XS2Y 3×1×185 RM/25 6/10 kV (Al) MNYU-Szudi tanya

TERVEZETT ÉLŐFÜVES EDZŐFELÜLET 4000 M²

TERVEZETT MŰFÜVES LABDARUGÓPÁLYA 36×64 M (40×70 M) (OPCIONÁLISAN SÁTORRAL FEDHETŐ)

MEGLÉVŐ ÉLŐFÜVES NEMZETKÖZI LABDARUGÓPÁLYA 68×105 M (72×111 M)

MEGLÉVŐ MŰFÜVES NEMZETKÖZI LABDARUGÓPÁLYA 68×105 M (72×111 M)

MOBIL LELÁTÓ (752 FÉRŐHELYES)

Üzemi feszültség:
3~ 20kV 50Hz
3~ 10kV 50Hz
3PEN 400/230V 50Hz
Érintésvédelem:
20kV: IT
10kV: IT
1kV: TN(nullázás)

VILLAMOS JELMAGYARÁZAT:
tervezett
villamos földkábel sáv(szél.:0,8m)
védőcső
karmantyúzási hely
bontandó nyomvonal

A generáltervezői tervdokumentáció tartalmazza az eredeti közmű adatszolgáltatást amit a tervező átvezetett a nyomvonalrajzra. Eltérés lehetséges!
Ez esetben az eredeti adatszolgáltatás és a helyszíni szakfelügyelet iránymutatása a mértékadó.

KOZARÓCZY MÉRNÖKIRODA KFT.
Cégjegyzékszám: B-A-Z 05-09-009126
3518 Miskolc-Pereces, Csajkovszkij u. 93.
Tel/fax: (46) 402-452
E-mail: iroda@kozaroczy.hu

Rajzszám:	V-1
Méretarány:	M=1:500
Rajzméret:	
Tervező munkatárs:	Pásztor Zoltán
Tervező:	Kozaróczy Kornél EN-T./VN-T 03-0032
Felelős tervező, ügyvezető:	Kozaróczy Kornél
Építtető:	Diósgyőri FC Kft. 3533 Miskolc, Andrássy utca 61.
Dátum:	2015.08.24.
Dossziószám:	1060
Tervfajta:	KT
Létesítmény megnevezése:	Miskolc, 21681/6 hrsz-ú új ingatlanon létesülő DVTK Edzőközpont és Sportpályák kis és középfeszültségű kábelek bevédése és kiváltása villamos kiviteli terve
Rajz megnevezése:	villamos nyomvonalrajz